



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области

**Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
(Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области)**

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610, тел./факс (8202) 57-96-44

E-mail: to-cher@vologda.ru, <http://35/rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

05.03.2025

35-16/29-4666-2025

МДОУ «Детский сад «Сказка»

E-mail: Skazka24@obr.edu35.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

На основании решения от 12.02.2025 № 35-16/29-2883-2025 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка», юридический адрес: Вологодская область, Шекснинский район, р.п. Шексна, ул. Шоссейная, д. 17, ОГРН 1023502294276, ИНН 3524009422 в период с «20» февраля 2025 года по «05» марта 2025 года проведен обязательный профилактический визит, в ходе которого выявлены нарушения обязательных требований законодательства.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Сказка», юридический адрес: Вологодская область, Шекснинский район, р.п. Шексна, ул. Шоссейная, д. 17, ОГРН 1023502294276, ИНН 3524009422 в срок до «06» марта 2026 года устранить нарушения обязательных требований, а именно:

Описание выявленного нарушения обязательного требования	Структурные единицы нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1. В МДОУ «Детский сад «Сказка» в спальное группы №10, групповой	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-	в спальное группы №10, групповой №8,2,	Предоставление фотоматериалов

групп №8,2 поверхность потолка имеет дефекты в виде отслойки краски, в туалете группы №12 поверхность потолка имеет дефекты (следы протечки), в спальном и туалете группы №10, групповой и туалете группы №4, медицинском кабинете, кладовой овощей поверхность стен имеет дефекты в виде отслойки краски.	эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3, абз. 1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	туалете группы №12 обеспечить ровную, без дефектов поверхность потолков, в спальном и туалете группы №10, групповой и туалете группы №4, медицинском кабинете, кладовой овощей обеспечить ровную, без дефектов поверхность стен.	
2. МДОУ «Детский сад «Сказка» на пищеблоке в горячем цехе, групповой групп №6,8 (перед туалетом) поверхность пола имеет дефекты.	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Обеспечить полы без дефектов и повреждений на пищеблоке в горячем цехе, групповой групп №6,8 (перед туалетом).	Предоставление фотоматериалов
3. На основании протокола испытаний освещенности ИЛ (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» №35-00-01/02689-01-25 от 25.02.2025 измеренные уровни освещенности в групповой группы №3 составили: обеденная зона 227+-20 лк, учебная зона 223,33+-20,09 лк, игровая зона №1 224,33+-20,18 лк, игровая зона №2 212+-19 лк, игровая зона №3 231,33+-20,81 лк, в групповой группы №11 составили: обеденная зона 240+-21 лк, учебная	п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.144, таб. 5.54 главы V СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	Обеспечить средний уровень освещенности в групповых групп №3 и №1 не менее 400 лк в соответствии с требованиями санитарных правил.	Предоставление протокола испытаний (измерений)

зона 252,67+-22,74 лк, игровая зона №1 247,67+-22,29 лк, игровая зона №2 260,33+-23,42, игровая зона №3 260,33+-21,66 лк, при допустимом уровне не менее 400 лк			
---	--	--	--

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до «06» марта 2026 года в Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс 8(8202)579781 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением рекомендованных сведений (документов), подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МДОУ «Детский сад «Сказка»,

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно статьи 94 Федерального закона № 248-ФЗ контролируемое лицо имеет право направить ходатайство о рассмотрении вопросов, связанных с исполнением предписания: 1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 2) об отсрочке исполнения решения; 3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения; 4) о прекращении исполнения решения. Ходатайство рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня поступления в контрольный (надзорный) орган ходатайства. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вышеуказанных вопросов. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Вологодской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.


Порядок обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ. В соответствии со статьей 40 Федерального закона № 248-ФЗ жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Подать жалобу либо продлить срок выполнения предписания можно воспользовавшись ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru>, выбрав необходимый раздел.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Специалист-эксперт
Территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)



П.И. Поздынина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Skazka24@obr.edu35.ru